水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　個人宅

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　6　年									令　和　7　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	17	22	24	24	23	15	9	4	0	−1	
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下					＜0.002							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					7.3							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下					26							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					70							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　個人宅

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　5　年									令　和　6　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		15	15	18	24	21	15	10	6	9	5	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下					＜0.002							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					7.3							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下					25							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					76							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　個人宅

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令和4年									令和5年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	14	17	16	24	25	16	10	7	4	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.9							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.4	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下					24							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　森田宅

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　3　年									令　和　4　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	17	20	19	22	22	19	9	6	1	3	2
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.9							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下					25							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	令和2年									令和3年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		9	13	19	19	24	23	20	12	11	0	1	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					7.1							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					23							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	令和元年									令和2年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		6	13	12	13	17	18	9	15	11	4	9	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.6							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					23							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					74							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成30年									平成31年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	23	10	18	17	17	9	3	6	1	2	1
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.9							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.6	4.4	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					24							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					70							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成29年									平成30年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	13	10	19	20	16	12	5	1	1	2	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜0.004							
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.6							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.4	4.4	4.7	4.8	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					23							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					70							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成28年									平成29年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	13	12	20	23	17	9	8	9	2	2	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.5							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					23							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					72							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成27年									平成28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	13	20	21	23	19	14	12	5	2	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.6							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.5	4.4	4.2	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.8	5.1	4.6
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3	7.2	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成26年									平成27年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	15	18	20	22	22	17	10	6	4	4	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.4							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					67							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成25年									平成26年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	13	21	23	21	21	18	11	10	4	6	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜0.0003							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.0005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.3							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下					＜0.004							
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.6							
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.9	4.6	5.1	4.9	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					64							
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.1	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	6.6	7.4
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成24年									平成25年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	15	18	22	22	24	16	15	10	4	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,.	0.04mg/l以下					<0.004							
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.4							
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.1	6.8	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成23年									平成24年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	18	19	25	22	25	18	13	9	7	4	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.7							
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	12	4.5	4.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					70							
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.1	7.4	7.0	7.3	7.3	7.1
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成22年									平成23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	17	21	21	26	20	19	14	10	1	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.0005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					<0.002							
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下					<0.003							
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.9							
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.6	4.5	4.6	4.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					21							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					72							
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成21年									平成22年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温				18	17	24	15	14	12	11	3	6	9
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜0.0005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.2							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜0.005							
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,.	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜0.002							
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下					＜0.003							
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜0.001							
	20	塩素酸	0.6mg/l以下		＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06	
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006	
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003	
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009	
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜0.02							
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜0.03							
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜0.1							
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					6.8							
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜0.005							
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.3	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4	4.3	4.6	4.8
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					22							
	39	蒸発残留物	500mg/l以下					80							
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜0.02							
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					＜0.000001							
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					＜0.005							
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜0.0005							
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.5	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.4	7.5	7.3
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　花口地区簡易水道　　採水場所:　花口(森田宅)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成20年									平成21年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	16	17	22	20	23	19	7	5	4	6	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下					0.1							
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08							
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					<0.005							
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下					<0.002							
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.004							
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					<0.002							
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下					<0.003							
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					<0.001							
	21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<.0.1							
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02							
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1							
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					7.2							
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005							
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.4	4.5	4.6	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					23							
	40	蒸発残留物	500mg/l以下					73							
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下					<0.000001							
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					<0.0005							
	46	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満