水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（個人宅）

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　5　年								令 和 6 年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	16	19	24	22	15	10	7	11	9	7	
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.003						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下						＜0.002						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			0.011			＜0.01			
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						6.3						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.6	4.6	4.4	4.8	4.6	4.6	4.7	5.1	4.9	4.8	
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						58						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						89						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.4	0.4	＜0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(個人宅)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　4　年								令　和　5　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	13	15	7	21	20	15	10	7	6	4	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.004			0.006			0.003
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.1						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	5.2	5.3	4.9
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						57						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						88						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						－						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						－						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.4	＜0.3	0.3	0.3	＜0.3	0.3	0.4	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(橋上宅)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　3　年								令　和　4　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	14	17	17	16	19	17	13	6	5	6	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.004			0.003			0.003
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						6.5						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.3	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.7	5.0	5.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						53						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						81						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	0.6	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.2	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(橋上宅)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　2　年								令 和 3 年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	13	20	20	22	23	19	12	11	0	2	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.005			0.005			0.004
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.2						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	4.2	4.5	4.0	4.2	5.3	4.2	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						48						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						99						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.3	7.2	7.1	7.0	7.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(橋上宅)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令　和　元　年								令　和　２　年		
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		水温		8	12	13	13	16	18	8	16	12	5	10	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.005			0.003			0.005			0.002
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						6.5						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.3	4.2	4.2	3.8	4.0	3.9	5.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						54						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						87						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.3	7.2	6.8	7.1	7.1	6.8	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(橋上宅)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　30　年								平　成　31　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		9	23	10	18	17	17	11	5	6	1	2	1
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.003			0.004			0.005			0.003
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.0						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.2	4.3	4.2	4.3	4.0	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.2
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						57						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						86						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　29　年								平　成　30　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	15	11	19	20	16	12	6	2	2	2	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			＜0.004			0.003			0.005			0.003
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜0.004						
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						4.6						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.1	5.1	4.1	4.3	4.1	3.7	4.0	4.5	4.3	4.5	4.3	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						39						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						67						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	0.4	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.8	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.3	7.3	7.4	7.1
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(日下商店)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　28　年								平　成　29　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		7	12	12	21	22	17	9	8+M61:N90	10	2	2	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.003						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						5.8						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.0	4.2	4.1	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.2	4.4	4.2
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						48						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						89						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	6.9	7.2	6.9	7.0	6.8	6.7	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　27　年								平　成　28　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	17	19	21	25	21	16	12	7	4	3	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003			＜0.003			＜0.003			0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						4.9						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.8	4.7	4.5	4.3	4.5	4.5	4.6	4.6	4.9	5.0	4.9	4.8
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						37						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						64						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.5	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.2	6.8	6.8	6.8	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　26　年								平　成　27　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	16	19	21	22	22	20	14	10	7	6	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003			＜0.003			0.003			0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						5.9						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.5	4.3	4.4	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.7	4.6	4.7
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						44						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						79						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　25　年								平　成　26　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	14	22	24	23	22	20	12	10	5	6	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						＜0.0003						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003			＜0.003			0.003			0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						5.1						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.7	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						37						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						60						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　24　年								平　成　25　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	16	19	23	22	24	19	15	9	5	5	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下						＜0.004						
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003			＜0.003			0.003			0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						6.8						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.1	4.1	3.8	4.0	4.2	4.1	4.3	4.4	4.2	4.5	4.6	4.8
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						54						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						86						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　23　年								平　成　24　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	16	22	25	24	24	18	16	10	6	5	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.3						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			0.004			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.3						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.2	5.6	5.6	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						44						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						75						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.2	7.1	7.8	7.6	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　22　年								平　成　23　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	18	22	20	25	18	19	13	11	2	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.6						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.4	4.2	4.1	4.4	4.0	4.3	4.7	4.7	4.6	4.8	4.4
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						50						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						81						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	＜0.3	0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.2	7.2	7.2
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　21　年								平　成　22　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温				17	15	25	18	17	9	11	8	6	10
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	20	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.6						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.3	4.0	4.2	4.1	4.3	4.3	4.3	4.7	4.6	4.4	4.6	4.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						51						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						94						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　20　年								平　成　21　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	16	16	22	18	21	19	8	8	5	7	9
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	塩素酸	0.6mg/l以下			＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	26	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						9.0						
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.6	4.4	4.6	4.5	4.4
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						53						
	40	蒸発残留物	500mg/l以下						92						
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	46	有機物（TOC）	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.1	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　19　年								平　成　20　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	9	12	17	22	19	19	13	11	7	8	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.1						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						＜0.005						
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						＜0.02						
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						8.0						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.1	4.1	4.1	3.9	4.5	4.2	4.2	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						55						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						86						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000001						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下						＜0.005						
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						＜0.0005						
	45	有機物（TOC）	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　18　年								平　成　19　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.002						
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			0.004			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03						
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						7.1						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	3.9	4.3	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						40						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						77						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000002						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000002						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	45	有機物（TOC）	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	2度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福（日下商店）

※注　「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　17　年								平　成　18　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜0.00005						
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜0.001						
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.003			0.002			0.002			0.003
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下						0.2						
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜0.08						
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜0.0002						
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜0.004						
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						＜0.002						
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下						＜0.003						
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						＜0.001						
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.04			0.03			＜0.03			0.06
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜0.1						
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						8.1						
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						＜0.005						
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.6	4.7	4.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下						49						
	39	蒸発残留物	500mg/l以下						86						
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						＜0.02						
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000002						
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000002						
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
	45	有機物（TOC）	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.8	6.8	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　猪子原地区簡易水道　　採水場所：　神福(日下商店)

※注「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平　成　16　年									平　成　17　年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下							＜0.001					
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下							＜0.00005					
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下							＜0.001					
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下							＜0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下							0.001		0.002			0.002
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下							＜0.005					
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			＜0.001				＜0.001		＜0.001			＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下							0.3					
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下							＜0.08					
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下			＜0.1				＜0.1		＜0.1			＜0.1
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下							＜0.0002					
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下			＜0.005				＜0.005		＜0.005			＜0.005
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下							＜0.002					
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下							＜0.004					
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下							＜0.002					
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下							＜0.001					
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下							＜0.003					
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下							＜0.001					
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下			＜0.002				＜0.002		＜0.002			＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			＜0.006				＜0.006		＜0.006			＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下			＜0.004				＜0.004		＜0.004			＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01				＜0.01		＜0.01			＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			＜0.001				＜0.001		＜0.001			＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			＜0.01				＜0.01		＜0.01			＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下			＜0.02				＜0.02		＜0.02			＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			＜0.003				＜0.003		＜0.003			＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			＜0.009				＜0.009		＜0.009			＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下			＜0.008				＜0.008		＜0.008			＜0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下							＜0.1					
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下			＜0.02				＜0.02		＜0.02			＜0.02
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							0.06					
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下							＜0.1					
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下							8.3					
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下							＜0.005					
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.1	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.5	4.3	4.4	7.5	4.1
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下							50					
	39	蒸発残留物	500mg/l以下							94					
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下							＜0.02					
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下						＜0.000002	＜0.000002					
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下						＜0.000002	＜0.000002					
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下			＜0.005				＜0.005		＜0.005			＜0.005
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下							＜0.005					
	45	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	10mg/l以下	1.2	0.8	0.8	0.5	0.2	1.0	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6,.9	6.9	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満