調査項目		単位	基準値	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
				1996/11/12	1997/11/21	1998/9/16	1999/10/29	2000/4/27	2001/7/27	2002/11/22	2003/6/12	2004/5/14	2005/8/31	2006/8/1	2007/8/10	2008/8/7	2009/7/23	2010/8/30
ダイオキシン類	排出ガス	ng-TEQ/g	10	31	40	12	6.3	9.3	9.9	0.28	0.18	0.066	0.062	0.071	0.074	0.022	0.019	0.012
	集塵灰	ng-TEQ/g	3	4.5	19				12	7.5	6.2	1.3	0.56	7.9	1.8	3.8	2.2	3.6
	焼却灰	ng-TEQ/g	3						0.23	0.0083	0.0089	0.0038	0	0.00000027	0.00000032	0.000030	0.000036	0.32
ばいじん濃度		g/m3	0.25	58	43				26	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003
塩化水素濃度		ppm		201	491				120	88	250	140	140	38	63	140未満	140未満	150未満
一酸化炭素濃度		ppm										1未満	1未満	1未満	3	10未満	10未満	10未満
酸素濃度		%										13.3	13.4	14.0	13.7	13.0	13.2	14.4
分析会社				東和化学	東和化学	ﾊｲﾒｯｸ中国事業所	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学

調査項目		単位	基準値	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
				2011/9/7	2013/3/22	2013/12/4	2014/6/19	2015/6/26	2016/6/17	2017/8/3	2018/6/28	2019/7/25	2020/7/16	2021/6/22
ダイオキシン類	排出ガス	ng-TEQ/g	10	0.032	0.023	0.13	0.11	0.018	0.046	0.140	0.041	0.077	0.210	0.180
	集塵灰	ng-TEQ/g	3	3.1	4.7	4.2	8.6	1.5	0.80	2.9	7.4	2.0	2.1	2.3
	焼却灰	ng-TEQ/g	3	0.41	0.16	0.074	0.093	0.044	0	0	0	0	0.00039	0.00000033
ばいじん濃度		g/m3	0.25	0.008	0.002	0.13	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	<0.001
塩化水素濃度		ppm		46	5.2	17	100	4.4	42	23	42	5	1.8	14
一酸化炭素濃度		ppm		10未満	10未満	10未満	13	10未満	10未満	10未満	12未満	11未満	11未満	13未満
酸素濃度		%		14.5	14.5	13.7	13.2	12.9	11.7	12.0	13.3	13.0	12.9	14.1
分析会社				日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学	日本総合科学