

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和5年								令和6年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		13	11	21	26	25	19	12	6	-	3	5	5
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	12	12	11	11	11	11	12	11	11	12	11	12	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 個人宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和4年								令和5年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		12	17	21	19	16	26	20	8	9	4	3	3
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 長谷川宅

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和3年								令和4年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		8	18	21	24	29	22	19	13	6	3	3	7
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和2年								令和3年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		11	18	20	20	23	29	16	12	13	1	3	1
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.9	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	令和元年								令和2年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		4	12	14	13	18	15	16	6	7	5	7	8
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	9.9	9.9	9.9	9.7	10.0	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.5	0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成30年								平成31年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		7	16	16	17	19	17	11	5	1	1	2	1
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	9.6	9.8	9.8	9.9	9.9	9.7	9.8	9.7	9.7	9.9	8.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目







水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 27 年								平成 28 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		14	17	24	22	29	21	11	9	6	2	2	6
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.2	8.4	8.2	9.0	8.8	8.0	8.3	8.7	9.1	9.3	9.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目

水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成 26 年								平成 27 年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		7	16	19	24	26	22	20	5	11	3	3	5
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
	11	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	14	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	15	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	30	ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromoホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目











水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成20年								平成21年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	水温		13	16	21	19	24	24	20	13	9	2	4	7
	2	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	4	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下												
	5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	10	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	13	有機リン化合物	1.0mg/l以下												
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	16	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下												
	17	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	20	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下												
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	22	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	31	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジオキシベンゼン	0.0001mg/l以下													
44	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
48	pH値	5.8以上~8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	
49	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
50	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
51	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
52	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

健康に関する項目

性状に関する項目





水質検査結果

施設名: 茶屋地区簡易水道

採水場所: 茶屋(長谷川宅)

※注「<」は、未満を示します。

項目	No.	項目	基準値	平成18年								平成19年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	9	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	12	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	22	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	6.6	6.5	6.6	6.5	6.7	6.3	6.8	6.8	6.6	6.5	6.5	6.5
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
	39	蒸発残留物	500mg/l以下												
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	41	ジェオスミン	0.0001mg/l以下												
	42	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/l以下												
	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	44	フェノール類	0.005mg/l以下												
	45	有機物(TOC)	5mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	46	pH値	5.8以上~8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

項目	No.	項目	基準値	施設名: 茶屋地区簡易水道									採水場所: 茶屋(長谷川宅)		
				平成 17 年									平成 18 年		
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下												
	2	大腸菌	検出されないこと	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
	9	シアン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	12	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下												
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
	22	クロロホルム	0.06mg/l以下												
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	24	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006
	25	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	28	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	29	ブromホルム	0.09mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.009			<0.003			<0.003			<0.003
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.008			<0.009			<0.009		<0.009	
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						<0.008			<0.008		<0.008	
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	37	塩化物イオン	200mg/l以下												
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
	39	蒸発残留物	500mg/l以下	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.5	6.5	6.5	6.3	6.7	6.7
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	41	ジオキサン	0.00001mg/l以下												
	42	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下												
	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	44	フェノール類	0.005mg/l以下												
	45	有機物(TOC)	5mg/l以下												
	46	pH値	5.8以上~8.6以下												
	47	味	異常でないこと	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	48	臭気	異常でないこと	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	6.6
	49	色度	5度以下	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	濁度	2度以下	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
<b>水質検査結果</b>				1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
				0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	

項目	No.	項目	基準値
----	-----	----	-----

