水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(にちなん保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	令和5年									令和6年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	15	19	20	22	17	13	8	－	7	9	9
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜0.002								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.2								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7.2								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11	11	9.4	7.5	10	11	10	11	12	13	13	10
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				40								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				83								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	6.7	6.7	6.6
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(にちなん保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	令和4年									令和5年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		14	19	21	16	15	26	24	10	12	11	6	16
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.6								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11	11	10	9.9	11	9.6	11	10	10	14	14	12
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				10								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				82								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(にちなん保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	令和3年									令和4年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	18	21	24	27	22	23	14	6	3	4	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.6								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.0	10	10	9.9	10	9.7	10	10	9.9	13	14	15
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				44								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				90								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.7	7.0	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（にちなん保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令和２年									令和３年		
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		水温		10	17	21	20	22	28	17	12	14	4	5	4
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.1								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.2								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.0	7.9	8.5	6.6	9.9	10	10.0	10	11	12.0	11.0	11.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				37								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				91								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7	6.6
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（にちなん保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	令和元年									令和２年		
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
		水温		6	14	14	13	20	16	16	6	11	4	7	10
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			0.015			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.004			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.3								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10	11.0	12.0	11	10.0	12.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				45								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				79								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.7	6.7	7.0	7.2	7.1	6.8	6.9	6.8	7.0	6.7	6.7
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(にちなん保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成30年									平成31年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		9	16	14	16	17	16	13	8	2	1	4	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	0	8
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.2								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.1								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10	8.2	7.7	7.8	9.9	9.2	10	9.9	10	11	11.0	11.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				39								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				91								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	＜0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（にちなん保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成29年									平成30年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		5	16	15	19	18	16	9	2	2	2	0	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜0.004								
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.6								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.5	9.5	5.9	8.5	7.2	8.7	8.9	9.8	10	12	17.0	7.2
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				44								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				92								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.7
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（にちなん保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成28年									平成29年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		8	12	12	20	22	13	13	8	5	3	2	3
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.2								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.9								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.4	9.3	9.0	6.2	8.0	9.0	8.8	9.7	9.3	9.7	11.0	10.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				38								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				77								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（にちなん保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成27年									平成28年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	17	19	20	24	20	16	10	7	6	3	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.4								
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜0.03			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.3								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1	8.8	9.8	9.0	10.0	8.8	8.7	8.3	10	10	9.0	12.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				39								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				84								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.3	0.3	＜0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	7.3	6.7
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(にちなん保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成26年									平成27年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		9	15	19	24	27	22	20	14	13	7	6	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下												
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜0.004						＜0.004			＜0.004		
	10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001						＜0.001			＜0.001		
	11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下												
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,;	0.04mg/l以下												
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下												
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06						＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002						＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006						＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004						＜0.004			＜0.004		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01						＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001						＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01						＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02						＜0.02			＜0.02		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003						＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009						＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008						＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下												
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下												
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下												
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.8	9.3	8.9	9.5	9.6	9.4	8.8	8.6	8.4	14	11.0	10.0
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
	40	蒸発残留物	500mg/l以下												
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下												
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下												
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下												
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下												
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下												
	46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.2	7.0	6.9	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成25年									平成26年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	11	18	24	23	23	21	12	8	4	5	7
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜0.0003								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.5								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2	0.04mg/l以下				＜0.004								
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7.9								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.3	10.0	10.0	8.3	7.6	8.5	9.0	7.4	7.5	9.2	6.9	8.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				43								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				92								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	7.1	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（ひのかみ保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成24年									平成25年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		11	17	18	24	27	24	20	13	6	3	5	5
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2	0.04mg/l以下				＜0.004								
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.6								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.0	8.3	8.6	6.3	9.3	7.9	9.2	10	10	12	9	10.0
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				32								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				75								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	＜0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0	6.9
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（ひのかみ保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成23年									平成24年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	18	22	25	28	23	17	15	8	6	3	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	35	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	19	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.9								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.7	4.7	7.1	5.6	6.8	7.0	7.9	7.9	8.3	9.9	10	6.5
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				27								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				66								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	45	有機物（TOC）	3mg/l以下	＜0.3	0.8	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	＜0.3	0.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成22年									平成23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	15	22	24	28	25	20	14	10	5	5	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			0.001			0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	19	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.9								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.3	7.1	6.9	5.9	6.9	6.2	6.4	8.3	8.2	10	10	8.1
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				27								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				66								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成21年									平成22年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		13	17	17	20	24	24	17	15	12	4	5	6
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	2	1	2	22	2	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			0.001			0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.3								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2	0.04mg/l以下	＜0.0044			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2	6.8	6.8	6.3	6.5	6.7	6.6	5.4	6.9	9.0	8.2	6.9
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				33								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				76								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	1.0	0.4	＜0.3	＜0.3	0.4
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	6.9	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成20年									平成21年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		12	16	19	19	25	21	19	14	10	2	6	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	3	3	0	1	1	2	3	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.5								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜0.06			＜0.06			＜0.06			＜0.06		
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.8								
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2	6.2	6.0	5.2	5.9	5.7	6.0	6.8	6.7	8.2	8.1	6.8
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				27								
	40	蒸発残留物	500mg/l以下				63								
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	44	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.0005								
	46	有機物(TOC)	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	＜0.6	＜0.5	＜0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	47	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2
	48	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	51	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　目	基準値	平成19年									平成20年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		水温		10	14	15	17	26	25	19	15	9	6	7	8
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.5								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜0.005								
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003			＜0.003			0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜0.02								
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.1								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.9	8.2	7.1	5.5	6.4	5.8	6.9	6.6	6.6	7.1	9.4	8.3
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				32								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				69								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000001								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下				＜0.005								
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜0.005								
	45	有機物(TOC)	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.7	0.5	0.5	＜0.5	0.6	0.5	0.5	＜0.5	＜0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度	1度	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名：　生山地区簡易水道　　採水場所：　霞（ひのかみ保育園）

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成18年									平成19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	2	0	1	6	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.0005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								＜0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.5								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1		＜0.1
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜0.006			＜0.006			＜0.006			＜0.006		＜0.006
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		＜0.004
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		＜0.02
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜0.003			＜0.003			＜0.004			＜0.003		＜0.003
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜0.009			＜0.009			＜0.009			＜0.009		＜0.009
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜0.008			＜0.008			＜0008			＜0008		＜0008
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		＜0.02
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.2								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.5	5.9	5.8	5.7	6.9	6.3	6.2	6.8	6.6	8.0	6.9	7.7
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下				26								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				63								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000002								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000002								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005
	45	有機物（TOC）	5mg/l以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	7.0	6.7	6.8	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「＜」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成17年									平成18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	1	4	4	0	2	3	12	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜0.00005								
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜0.001								
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜0.001		＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下				0.7								
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜0.08								
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜0.1		＜0.1			＜0.1			＜0.1		
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜0.0002								
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		＜0.005		＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜0.004								
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜0.002								
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下				＜0.003								
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜0.001								
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜0.002		＜0.002			＜0.002			＜0.002		
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜0.006		＜0.006			＜0.006			＜0.006		
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下		＜0.004		＜0.004			＜0.004			＜0.004		
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01		＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	25	臭素酸	0.01mg/l以下		＜0.001		＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜0.01		＜0.01			＜0.01			＜0.01		
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下		＜0.02		＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜0.003		＜0.003			＜0.003			＜0.003		
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜0.009		＜0.009			＜0.009			＜0.009		
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜0.008		＜0.008			＜0.008			＜0.008		
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		＜0.02		＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜0.03								
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜0.1								
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.7								
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜0.005								
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.0	6.2	6.3	4.8	5.8	4.7	6.2	5.7	7.8	8.3	9.3	6.9
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				24								
	39	蒸発残留物	500mg/l以下				72								
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜0.02								
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下				＜0.000002								
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下				＜0.000002								
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下		＜0.005		＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		＜0.005		＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	45	有機物(TOC)	5mg/l以下	＜0.5	0.5	0.5	1.0	＜0.5	1.1	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	7.0	7.2	7.3	6.9	7.2	7.2	7.1	7.2	6.9	6.7	6.7	6.7
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	2度	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満

水質検査結果

施設名:　生山地区簡易水道　　採水場所:　霞(ひのかみ保育園)

※注 「<」は、未満を示します。

項目	No.	項　　目	基準値	平成16年									平成17年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	4	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/l以下												
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下												
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下												
	9	ｼｱﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下												
	10	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
	11	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
	12	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
	14	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下												
	15	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02mg/l以下												
	16	ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下												
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/l以下												
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下												
	21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下												
	22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
	23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/l以下												
	24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
	25	臭素酸	0.01mg/l以下												
	26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
	27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/l以下												
	28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
	29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
	30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下												
性状に関する項目	31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
	32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下												
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
	34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
	35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下												
	36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下												
	37	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	5.9	6.6	6.4	6.3	6.4	6.5	6.1	5.8	7.4	8.1	6.6
	38	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
	39	蒸発残留物	500mg/l以下												
	40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下												
	41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下												
	42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下												
	43	非ｲｵﾝ界活性剤	0.02mg/l以下												
	44	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下												
	45	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	10mg/l以下	1.4	1.5	1.2	0.7	2.0	1.1	1.7	1.5	1.3	1.2	1.0	1.3
	46	pH値	5.8以上～8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0
	47	味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	48	臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	色度	5度以下	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度	1度未満	1度未満
	50	濁度	2度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満